

【動力電気量測定結果】

2024年2月29日

先日は表題の件につきましてご協力ありがとうございます。
測定結果が出ましたのでご報告いたします。

測定場所 : ****渋谷店様 (居酒屋)
設置機器名 : エアコン節電パネル AirEco × 8セット
測定期間 : 2/14~2/28 14日間
* AirEco 取付日、取外日、電力ロガー取外日を除く 6 日間毎で比較
測定条件 : エアコン9基分
測定機器 : オムロン電力ロガー ZN-CTC11

AirEco 設置 2月15日～2月20日

日付	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	消費電力合計
消費電力	188.162	200.127	197.906	187.961	183.303	180.376	1137.835

AirEco 未設置 2月22日～2月27日

日付	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	消費電力合計
消費電力	230.887	215.66	222.266	233.412	229.861	231.090	1363.176

6日間削減電力量 $1363.176 - 1137.835 = 225.341\text{kwh}$ (約17%削減)
30日概算削減量 $225.341 \times 5 = 1126.705\text{kwh}$
30日概算削減金額 31,000円

